



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Нижегородской области**  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 439-99-99, (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**ОНД и ПР по городскому округу г. Бор**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Нижегородская область, г.о г. Бор ул. Интернациональная, 22 т. 2-43-30**  
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 218\1\1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

« 17 » декабря 2018 г.

г.о г.Бор

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
Затонской средней школе**

**Директору МБОУ Затонская СШ Махаевой Ирине Викторовне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городскому округу г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору А.И. Кузнецова № 219 от «23» декабря 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», в период 14 декабря 2018 г с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (продолжительность 3 часа); 17 декабря 2018 г с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (продолжительность 1 час) проведена плановая проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Затонской средней школы по адресу: Нижегородская область, Городской округ г.Бор, пос. Память Парижской Коммуны, ул.Школьная, д.26, кв.13 инспектором ОНД и ПР - Государственным инспектором городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору Гундориным Сергеем Иванович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Затонская СШ Махаевой Ириной Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Проходы и лестницы, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение.	Основание: п.4.3.1 СП 1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.7.74 СНиП 23-05-95: Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4; ч.1 и 3 ст.6.	До 01.08.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу г. Бор  
старший лейтенант внутренней службы Гундорин С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

«17» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получила:  
Директор МБОУ Затонская СШ Махаева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» 12 2018 г.

(подпись)

М.Л.П.

(подпись)